



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

г. Каменск-Уральский
(место составления акта)

“ 30 ” октября 20 19 г.
(дата составления акта)
16.00
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя
№ Св-5143-А**

С «28» октября по «30» октября 2019г. по адресу: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, 3А.
(место проведения проверки)

была проведена проверка в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 46", (далее – МБДОУ «Детский сад № 46») на основании распоряжения заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора от 17.09.2019 №Св-5143-р.

Юридический адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, 3А.
Телефон/факс: (8-343-9) 36-42-11

Заведующий	Наговицына Ангелина Петровна	т. (8-343-9) 36-42-11
------------	------------------------------	-----------------------

ИНН	6666009543
ОГРН	1036600621683

Продолжительность проверки: 3 (три) рабочих дня.

Акт составлен: Уральским управлением Ростехнадзора

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: Заведующий Детским садом №46 Наговицына А.П. *А.П. Наговицына* 28.10.19. 10.00
(подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

Лица, проводившие проверку:

№ пп	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Статус
1	Казьмин Виктор Анатольевич	Государственный инспектор	Ответственный за проведение проверки

При проведении проверки присутствовали:
Заведующий Детским садом №46 Наговицына А.П.

В ходе проведения проверки: выявлено:

(с указанием положений (нормативных) правовых актов; лиц, допустивших нарушения)

№ пп	Пункт проверяемого предписания, описание и характер выявленных нарушений	Принятые меры по устранению нарушений	Лицо, ответственное за не устранение нарушения в установленный в предписании срок
1.	п.1. Не обеспечено проведение модернизации и реконструкции оборудования электроустановок. (Оборудование, предназначенное для эксплуатации в сетях с РЕ-проводниками (TN-C-S) эксплуатируется в сетях без РЕ-проводников(TN-C)). Силовое оборудование пищеблока, бытовая и оргтехника.	Снимается с контроля. Произведен визуальный осмотр. Электрооборудование, указанное в п.1 предписания от 06.08.2018 № Св-3698-П отключено. При необходимости подключение производится в соответствии с п.1.7.80 Правил устройства электроустановок. Предоставлены: Фотоматериалы подтверждающие принятие мер по обеспечению безопасной эксплуатации электроустановок. Уведомление о принятии мер по обеспечению безопасности Детским садом № 10. Служебные письма о финансировании, ответы на служебные письма. Приложение № 1.	

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля: внесена

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы 1. Копии документов, подтверждающие проведение работ по устранению нарушений и по обеспечению безопасной эксплуатации электроустановок на 5 (пяти) листах.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

В.А. Казьмин

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Заведующий Детским садом №46 Наговицына А.П.

30.10.19 16.00

(дата, время)

(подпись)