



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

г. Каменск-Уральский  
(место составления акта)

“ 20 ” ноября 20 17 г.  
(дата составления акта)  
16.00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального  
предпринимателя  
№ Св-5773-А**

С «14» ноября по «20» ноября 2017 г. по адресу: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, 3А

(место проведения проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 46", (далее – МБДОУ «Детский сад № 46»), на основании распоряжения заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора от 01.11.2017 №Св-5773-р.

Юридический адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, 3А  
Телефон/факс: (8-343-9) 36-42-11

Заведующий	Наговицына Ангелина Петровна	т. (8-343-9) 36-42-11
------------	------------------------------	-----------------------

ИНН	6666009543
ОГРН	1036600621683

Продолжительность проверки: 5 (пять) рабочих дней.

Акт составлен: Уральским управлением Ростехнадзора

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: Заведующий Детским садом №46 Наговицына А.П. *ref- 14.11.2017 9.55*

(подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

Лица, проводившие проверку:

№ пп	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Статус
1	Казьмин Виктор Анатольевич	Государственный инспектор	Ответственный за проведение проверки

При проведении проверки присутствовали:  
Заведующий Детским садом №46 Наговицына А.П.

В ходе проведения проверки:  
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

(с указанием положений (нормативных) правовых актов; лиц, допустивших нарушения)


№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1.	Не обеспечено проведение модернизации и реконструкции оборудования электроустановок. (Оборудование, предназначенное для эксплуатации в сетях с РЕ-проводниками (TN-C-S) эксплуатируется в сетях без РЕ-проводников(TN-C)). Силовое оборудование пищеблока, бытовая и оргтехника.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП) п.1.6.1.	Заведующий
2.	Обозначения и номера на схемах не соответствуют обозначениям и номерам, выполненным в натуре (ВРУ-0,4 кВ, РПУ-1, РПУ-2). <b>Установлено в ходе проверки.</b>	ПТЭЭП п.1.8.4.	Заведующий хозяйством
3.	Не выполнены надписи на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование (ВРУ-0,4кВ, РПУ-1, РПУ-2). <b>Установлено в ходе проверки.</b>	ПТЭЭП п.2.2.20.	Заведующий хозяйством


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля: внесена

(заполняется при проведении выездной проверки)

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы 1. Предписание № Св-5773-П от 20.11.2017

2. Фотоматериалы и копии документов, подтверждающие наличие и устранение нарушений.

Подписи лиц, проводивших проверку:

В.А. Казьмин

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Заведующий Детским садом №46 Наговицына А.П.

20.11.2017 16.00

(дата, время)



(подпись)

№	Фамилия, Имя, Отчество	д.р. (мм.гг.)	Статус
	Казьмин Виктор Александрович		Ответственный за проведение проверки