



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97; факс: (343) 251-46-79; ☎ 251-46-58; ☎ 257-90-18  
623418, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 87; каб. № 11; ☎/факс: (3439) 34-23-25; 34-23-26.

г. Каменск-Уральский  
(место составления акта)

“ 06 ” августа 20 18 г.  
(дата составления акта)

16.20  
(время составления)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении нарушений, выявленных  
Уральским управлением Ростехнадзора**

**№ Св-3698-П**

С «02» августа по «06» августа 2018г. по адресу: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, 3А.

(место проведения проверки)

была проведена проверка в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 46", (далее – МБДОУ «Детский сад № 46») на основании распоряжения заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора от 18.07.2018 №Св-3698-р.

Юридический адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, 3А.

Телефон/факс: (8-343-9) 36-42-11

Продолжительность проверки: 3 (три) рабочих дня.

Акт составлен: Уральским управлением Ростехнадзора №Св-3698-А от 06.08.2018

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

Лица, проводившие проверку:

№ пп	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Статус
1	Казьмин Виктор Анатольевич	Государственный инспектор	Ответственный за проведение проверки

При проведении проверки присутствовали:

И.о. заведующего Детским садом №46 Лобова Я.С.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

(с указанием положений (нормативных) правовых актов; лиц, допустивших нарушения)

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения	Сроки устранения нарушений
1.	Не обеспечено проведение модернизации и реконструкции оборудования электроустановок. (Оборудование, предназначенное для эксплуатации в сетях с РЕ-проводниками (TN-C-S) эксплуатируется в сетях без РЕ-проводников(TN-C)). Силовое оборудование пищеблока, бытовая и оргтехника.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП) п.1.6.1.	Заведующий Наговицына А.П.	06.08.2019

На основании статей 17 и 25 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)» руководителю Детского сада № 46 предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

За неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение предписания лицо, которому выдано предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подписи лиц, проводивших проверку

Государственный инспектор

Каменск-Уральского отдела

(должность, подпись, фамилия, инициалы уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



В.А. Казьмин

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

И.о. заведующего Детским садом №46 Лобова Я.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

06.08.2018

(Дата)



(Подпись, печать)